

о проведении практической тренировки по эвакуации людей, отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара

I. Установочные данные.

1. Наименование объекта и ведомственная принадлежность МКДОУ № 3 д/с «Рябинка»
2. Фамилия, имя, отчество руководителя объекта Андреевских С.И. – Заведующий.
3. Количество одновременно пребывающих в здании людей 142, количество сотрудников, задействованных для эвакуации 41.
4. Наличие телефонной связи с пожарной охраной, количество телефонов 1.
5. Звуковая система оповещения 1.
6. Голосовая система оповещения 1.

II. Результаты тренировки.

1. Описание вводной: возникновение пожара в спальном групповом № 4.
2. Дата «29» сентября 2022г., время 10 ч. 00 мин., должность, Ф.И.О. лица получившего вводную заместитель заведующего по АХР Коротаяева Е.А.
3. Время сообщения о пожаре в пожарную охрану 1 мин.
4. Время оповещения людей, обслуживающего персонала о пожаре (приведение в действие системы оповещения о пожаре) 2 мин., тип задействованной системы оповещения Автоматическая пожарная сигнализация
(звуковой сигнал, громкоговорящее голосовое оповещение, голосовое оповещение, др.)
5. Количество человек занятых организацией и проведением эвакуации людей 39.
6. Количество человек занятых тушением возгорания в начальной стадии 2.
7. Установили: фактическое время эвакуации составило 8 минут, что соответствует расчетному времени эвакуации сотрудников и воспитанников.

Выводы: при проведении объектовой тренировки недостатки не выявлены.

Специалист по охране труда Вырова Е.В.
(должность, Ф.И.О. проводившего тренировку)

DM
(подпись)

Заместитель заведующего по АХР Коротаяева Е.А.
(должность, Ф.И.О. контролирующего тренировку)

Коротаяева
(подпись)

(должность, Ф.И.О. контролирующего тренировку)

(подпись)