

Утверждаю  
Заведующий МКДОУ №3  
д/с «Рябинка»  
С.И. Андреевских  
» декабря 2023 г.



## АКТ

### Проверки эффективности безопасности в МКДОУ № 3 д/с «Рябинка»

Комиссия в составе:

- и.о. заместителя заведующего по АХР Калинина Н.В.
- специалист по охране труда Вырова Е.В.
- старший воспитатель Афанасьева Е.А.

провела обследование помещений и территории учреждения на предмет пожарной и антитеррористической безопасности.

В процессе обследования проверены:

- электрическая часть: розетки, выключатели – находятся в исправном состоянии;
- первичные средства тушения: огнетушители. ПК – находятся в исправном состоянии;
- эвакуационные выходы свободны, не загромождены;
- автоматические установки пожарной сигнализации и речевого оповещения – в исправном состоянии;
- кнопка тревожного вызова – исправном состоянии;
- система видеонаблюдения – исправна
- посторонние предметы на территории учреждения отсутствуют;
- ограждение без повреждений;
- видеодомофон на центральном входе учреждения – в исправном состоянии;
- ворота для хозяйственных нужд – закрыты на замок, ключ у охраны;
- освещение территории – все светильники работают исправно;
- вход в подвал закрыт на замок, ключ в ключнице с доступом сотруднику охраны, лестница от снега почищена;

Подписи: Калинина Н.В.  
Вырова Е.В.  
Афанасьева Е.А.