



Утверждаю
Заведующая МКДОУ №3
д/с «Рябинка»
С.И. Андреевских
28 декабря 2023

Акт

**проверки наличия и исправности первичных средств пожаротушения
МКДОУ № 3 д/с «Рябинка»**

Комиссия в составе:

председателя: специалиста по охране труда, Выровой Е.В.;

и членов комиссии:

- и.о.зам.зав по АХР, Калинина Н.В.4
- старший воспитатель, Афанасьева Е.А.

Произвела визуальный осмотр первичных средств пожаротушения:

1. Из 4 пожарных кранов, все 4 крана исправны и находятся в работоспособном состоянии, что подтверждает проверка специализированной организации «ООО Алтын» (акт проверки ВПВ от 04.04.2023г). Перекатка пожарных рукавов на новую складку (акт проверки от 04.04.2023г.) Металлические пожарные шкафы закрыты, ключ находится под стеклом.
2. Пожарный щит соответствует техническим характеристикам, укомплектован, согласно противопожарным нормам и правилам (ППР-1479 РФ).
лопата 2 шт.
багор 2шт.
огнетушитель ОП-3 2шт.
ведро 2шт., ящик наполнен песком.
3. В Учреждении находятся 21 огнетушитель (5 углекислотных - ОУ-5, 16 порошковых - ОП-3)
Все огнетушители опломбированы, уровень давления оптимален (норма), все записи в журналы по учету огнетушителей внесены. Огнетушители находятся в соответствующих, с планом, местах (План тушения пожара).
4. Противопожарные полотна ПП-600- 3 штуки: музыкальный зал, пищеблок, прачечная- состояние удовлетворительное повреждений нет.
5. Самоспасатель фильтрующий «Газодымозащитный комплект «ГАРАНТ-1» - целостность упаковки сохранена.

Вывод:

первичные средства пожаротушения МКДОУ № 3 д/с «Рябинка» находятся в работоспособном состоянии.

председатель комиссии: _____ / Е.А. Вырова
члены комиссии: _____ / Н.В.Калинина
_____ / Е.А. Афанасьева