

АКТ № 3 от 19.09.2023г.

о проведении практической тренировки по эвакуации людей, отработке плана эвакуации в случае взрыва и возникновения пожара

I. Установочные данные.

1. Наименование объекта и ведомственная принадлежность МКДОУ № 3 д/с «Рябинка»
2. Фамилия, имя, отчество руководителя объекта Андреевских С.И. – Заведующий.
3. Количество одновременно пребывающих в здании людей 114, количество сотрудников, задействованных для эвакуации 39.
4. Наличие телефонной связи с пожарной охраной, количество телефонов 1.
5. Звуковая система оповещения 1.
6. Голосовая система оповещения 1.

II. Результаты тренировки.

1. Описание вводной: возникновение пожара на пищеблоке в горячем цехе.
2. Дата «19» сентября 2023г., время 10 ч. 00 мин., должность, Ф.И.О. лица получившего вводную заместитель заведующего по АХР Коротаева Е.А.
3. Время сообщения о пожаре в пожарную охрану 1 мин.
4. Время оповещения людей, обслуживающего персонала о пожаре (приведение в действие системы оповещения о пожаре) 1 мин., тип задействованной системы оповещения Автоматическая пожарная сигнализация  
(звуковой сигнал, громкоговорящее голосовое оповещение, голосовое оповещение, др.)
5. Количество человек занятых организацией и проведением эвакуации людей 34.
6. Количество человек занятых тушением возгорания в начальной стадии 5.
7. **Установили:** фактическое время эвакуации составило 8 минут, что соответствует расчетному времени эвакуации сотрудников и воспитанников.

**Выводы:** Практическая тренировка по эвакуации прошла успешно.

Заведующий Андреевских С.И.  
(должность, Ф.И.О. проводившего тренировку)

Заместитель заведующего по АХР Коротаева Е.А.  
(должность, Ф.И.О. контролирующего тренировку)

Специалист по охране труда Вырова Е.В.  
(должность, Ф.И.О. контролирующего тренировку)

Андреевских С.И.  
(подпись)

Коротаева Е.А.  
(подпись)

Вырова Е.В.  
(подпись)