

о проведении практической тренировки по эвакуации людей, отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара

I. Установочные данные.

1. Наименование объекта и ведомственная принадлежность МКДОУ № 3 д/с «Рябинка»
2. Фамилия, имя, отчество руководителя объекта Андреевских С.И. – заведующий.
3. Количество одновременно пребывающих в здании людей 141, количество сотрудников, задействованных для эвакуации 42.
4. Наличие телефонной связи с пожарной охраной, количество телефонов 1

II. Результаты тренировки.

1. Описание вводной: возникновение пожара в музыкальном зале.
2. Дата «20» декабря 2023г., время 09 ч. 52 мин., должность, Ф.И.О. лица получившего вводную и.о зам.зав. по АХР Калинина Н.В.
3. Время сообщения о пожаре в пожарную охрану 1 мин.
4. Время оповещения людей, обслуживающего персонала о пожаре (приведение в действие системы оповещения о пожаре) 1 мин., тип задействованной системы оповещения Автоматическая пожарная сигнализация и громкоговорящее голосовое оповещение
(звуковой сигнал, громкоговорящее голосовое оповещение, голосовое оповещение, др.)
5. Количество человек занятых организацией и проведением эвакуации людей 38.
6. Количество человек занятых тушением возгорания в начальной стадии 4.
7. Время полной эвакуации 6 минут, что соответствует расчетному времени эвакуации сотрудников и воспитанников.


Выводы:

Практическая тренировка по эвакуации прошла успешно, за исключением закрытых дверей в 1 и 2 группах, проведен дополнительный инструктаж.

Заведующий Андреевских С.И.
(должность, Ф.И.О., проводившего тренировку)



Специалист по ОТ Вырова Е.В.
(должность, Ф.И.О., контролирующего тренировку)



И.о. зам. зав по АХР Калинина Н.В.
(должность, Ф.И.О., контролирующего тренировку)

