

АКТ

Проверки работоспособности технических средств автоматической передачи извещений о срабатывании или неисправности системы противопожарной защиты в территориальное подразделение противопожарной службы

Объект № 53454

Дата: 20.12.23

Комиссией в составе представителей:

Заказчика МКДОУ №3 Детский сад "Рябинка"

(должности, фамилии, и.о. представителей заказчика, администрации объекта)

Исполнителя ООО "ОКО-Охрана"

Составлен настоящий акт о нижеследующем:

1. Осуществлена проверка работоспособности системы передачи извещений о срабатывании или неисправности системы противопожарной защиты:

От АПС объекта ДЕТСКИЙ САД

расположенного

по адресу

п.БИСЕРТЬ, ЧКАЛОВА 35Б

на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) подразделения противопожарной службы:

Пожарная часть ПЧ-277 Бисерть

расположенная

по адресу

Бисерть, Ленина, 31

2. Технические средства (тип, наименование устройств автоматической передачи сигнала): ПАК ОКО

3. Результат проверки:

Вид формируемого сигнала	Источник формирования сигнала	Результат проверки	Время поступления сигнала на ПЦН
пожар	АПС Объекта	получен	20.12.23 09:47:51

4. Заключение комиссии:

Оборудование, осуществляющее автоматическую передачу сформированных объектовыми устройствами противопожарной защиты сигналов, в подразделение противопожарной службы находится в работоспособном состоянии.

Подписи комиссии: Заказчик: _____

Исполнитель: _____

