



Утверждаю
Заведующий МКДОУ №3
д/с «Рябинка»
С.И. Андреевских
«24» марта 2024 г.

АКТ

Проверки состояния эвакуационных путей, запасных выходов, подвальных помещений.

Комиссия в составе:

зам. зав. по АХР Калинина Н.В.

специалист по охране труда Вырова Е.В.

рабочий по комплексному обслуживанию здания Фазылов А.Г.

в соответствии со статьей 89 «Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям эвакуационным и аварийным выходам». Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» провела осмотр и проверку состояния эвакуационных путей, запасных выходов, подвальных помещений.

в ходе осмотра и проверки установлено следующее:

1. в здании имеется 17 эвакуационных выходов: состояние всех дверей и замков обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и сотрудников из помещений;
2. эвакуационное освещение находится в круглосуточном режиме работы;
3. все запасные выходы закрываются на запоры, которые обеспечивают возможность свободного открытия без ключа;
4. пути эвакуации свободны для беспрепятственного передвижения при эвакуации из здания;
5. в подвальных помещениях нет горючих и легковоспламеняющихся предметов, ключи находятся в ключнице, доступной для охраны, выход из подвального помещения ведет непосредственно наружу;
6. первичные средства пожаротушения (углекислотные УО-5 и порошковые ПО-10 огнетушители) имеются в достаточном количестве, в каждом помещении учреждения;
7. переносные пожарные фонари в количестве 5 штук находятся в исправном состоянии, зарядные устройства имеются;

заключение:

при проверке состояние эвакуационных путей, запасных выходов, подвальных помещений, ключей от запасных выходов – нарушений не выявлено.

Подписи: Калинина Н.В.
 Вырова Е.В.
 Фазылов А.Г.