



Утверждаю
Заведующий МКДОУ №3
д/с «Рябинка»
С.И. Андреевских
17 марта 2024 г.

АКТ

Проверки наличия и исправности первичных средств пожаротушения МКДОУ №3 д/с «Рябинка»

Комиссия в составе:

председателя: зам.зав. по АХР, Калининой Н.В.;

и членов комиссии:

- специалист по охране труда, Вырова Е.В.

- старший воспитатель, Афанасьева Е.А.

Произвела визуальный осмотр первичных средств пожаротушения:

1. Из 4 пожарных кранов, все 4 исправны и находятся в рабочем состоянии, что подтверждает проверка специальной организации «ООО Алтын». Металлические пожарные шкафы закрыты, ключ находится под стеклом.

2. Пожарный щит соответствует техническим характеристикам, укомплектован, согласно противопожарным нормам и правилам (ПП-1479 РФ):

 лопата 2 шт.,

 багор 2 шт.,

 огнетушитель ОП-3 2 шт.,

 ведро 2 шт., ящик наполнен песком.

3. В учреждении находятся 21 огнетушитель (5 углекислотных – ОУ-5, 16 порошковых-ОП-3). Все огнетушители опломбированы, все записи в журнале по учету огнетушителей внесены. Огнетушители находятся в соответствующих, с планом, местах (План тушения пожара).

4. Противопожарные полотна ПП-600: повреждений нет, состояние удовлетворительное.

5. Самоспасатель фильтрующий « Газодымозащитный комплект «ГАРАНТ – 1», целостность упаковки сохранена.

Вывод:

Первичные средства пожаротушения МКДОУ № 3 д/с «Рябинка» находятся в работоспособном состоянии.

Председатель комиссии: Калинина Н.В. Калинина

Члены комиссии: Вырова Е.В. Вырова

Афанасьева Е.А. Афанасьева