

АКТ № 2 от 15.05.2024г.

о проведении практической тренировки по эвакуации людей, отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара

I. Установочные данные.

1. Наименование объекта и ведомственная принадлежность МКДОУ № 3 д/с «Рябинка»
2. Фамилия, имя, отчество руководителя объекта Андреевских С.И. – заведующий.
3. Количество одновременно пребывающих в здании людей 134, количество сотрудников, задействованных для эвакуации 37.
4. Наличие телефонной связи с пожарной охраной, количество телефонов 1

II. Результаты тренировки.

1. Описание вводной: возникновение пожара в музыкальном зале.
2. Дата «15» мая 2024г., время 16 ч. 02 мин., должность, Ф.И.О. лица получившего вводную зам. зав. по АХР Калинина Н.В.
3. Время сообщения о пожаре в пожарную охрану 1 мин.
4. Время оповещения людей, обслуживающего персонала о пожаре (приведение в действие системы оповещения о пожаре) 1 мин., тип задействованной системы оповещения Автоматическая пожарная сигнализация и громкоговорящее голосовое оповещение  
(звуковой сигнал, громкоговорящее голосовое оповещение, голосовое оповещение, др.)
5. Количество человек занятых организацией и проведением эвакуации людей 35
6. Количество человек занятых тушением возгорания в начальной стадии 2.
7. Время полной эвакуации 10 минут, что соответствует расчетному времени эвакуации сотрудников и воспитанников.

**Замечание:** при эвакуации, сотрудникам ПЧ - 277, не был предоставлен «План тушения пожара».

**Выводы:** при последующей тренировке по эвакуации, ответственному за выполнение требований пожарной безопасности или руководителю учреждения, при встрече сотрудников ПЧ – 277, предоставлять «План тушения пожара»

Заведующий Андреевских С.И.  
(должность, Ф.И.О., проводившего тренировку)

Старший воспитатель Афанасьева Е.А.  
(должность, Ф.И.О., контролирующего тренировку)

зам. зав по АХР Калинина Н.В.  
(должность, Ф.И.О., контролирующего тренировку)

Андреевских С.И.  
Афанасьева Е.А.  
Калинина Н.В.