



Утверждаю  
Заведующий МКДОУ №3  
д/с «Рябинка»  
С.И. Андреевских

« 16 » декабря 2024 г.

## АКТ


### осмотра технического состояния здания и территории МКДОУ № 3 детский сад «Рябинка»

Комиссия в составе:

- зам.зав.по АХР Калинина Н.В.
  - специалист по кадрам, Вырова Е.В.
  - рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, Фазылов А.Г.
- провела текущий осмотр здания, конструктивных элементов, инженерных сетей (канализация, водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение).

Результаты:

- система холодного водоснабжения - в рабочем состоянии;
- канализация (запорная арматура, сети) - дефектов не выявлено;
- система электроснабжения – в исправном состоянии;
- система централизованного отопления (радиаторы, запорная арматура) – дефектов не выявлено, температура в помещении в норме (+22° - + 24°);
- установка для обеззараживания воды – работает без замечаний;
- отмотка – состояние удовлетворительное, дорожки по территории детского сада очищены от снега;
- состояния территории детского сада удовлетворительное, игровые участки убираются от снега и сухих веток;
- вентиляционные шахты не забиты, вентиляции в прачечной и на пищеблоке исправны;
- видимых повреждений отделки здания не наблюдается;
- кровля нуждается в ремонте;
- подвальное помещение не имеет пожароопасных предметов, замки в исправном состоянии, ключи находятся в ключнице в свободном доступе.

Подписи:  Калинина Н.В.  
 Вырова Е.В.  
 Фазылов А.Г.