

АКТ № 4 от 17.12.2024г.

о проведении практической тренировки по эвакуации людей, отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара

I. Установочные данные.

1. Наименование объекта и ведомственная принадлежность МКДОУ № 3 д/с «Рябинка»
2. Фамилия, имя, отчество руководителя объекта Андреевских С.И. – заведующий.
3. Количество одновременно пребывающих в здании людей 133, количество сотрудников, задействованных для эвакуации 41.
4. Наличие телефонной связи с пожарной охраной, количество телефонов 1

II. Результаты тренировки.

1. Описание вводной: возникновение пожара в муз. зале, из за брошенной петарды.
2. Дата «17» декабря 2024г., время 10 ч. 02 мин., должность, Ф.И.О. лица получившего вводную зам.зав. по АХР Калинина Н.В., специалист по кадрам Вырова Е.В.
3. Время сообщения о пожаре в пожарную охрану 1 мин.
4. Время оповещения людей, обслуживающего персонала о пожаре (приведение в действие системы оповещения о пожаре) 1 мин., тип задействованной системы оповещения Автоматическая пожарная сигнализация и громкоговорящее голосовое оповещение  
(звуковой сигнал, громкоговорящее голосовое оповещение, голосовое оповещение, др.)
5. Количество человек занятых организацией и проведением эвакуации людей 37.
6. Количество человек занятых тушением возгорания в начальной стадии 4.
7. Время полной эвакуации 8 минут, что соответствует расчетному времени эвакуации сотрудников и воспитанников.


Выводы:

Практическая тренировка по эвакуации прошла успешно, за исключением, того что в группе № 4 произошла незначительная заминка по эвакуации детей, что не нарушило отведенного времени для эвакуации, также не были своевременно открыты входные двери группы номер 2. Проведен дополнительный инструктаж.

Заведующий Андреевских С.И.  
(должность, Ф.И.О., проводившего тренировку)



Специалист по кадрам Вырова Е.В.  
(должность, Ф.И.О., контролирующего тренировку)



зам. зав по АХР Калинина Н.В.  
(должность, Ф.И.О., контролирующего тренировку)

