



Утверждаю

Заведующий МКДОУ №3

Андреевские С.И. Андреевских
«16» декабря 2024 г.

АКТ

готовности помещения музыкального зала к проведению массового мероприятия

Комиссия, в составе:

председателя: Калининой Н.В. зам.зав.по АХР

членов комиссии: Выровой Е.В. специалист по кадрам

Афанасьевой Е.А. старший воспитатель;

Фазылов А.Г. рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания;

Ярушина Н.В. мед.работник ГАУЗ СО «Бисертская городская больница»

провела проверку помещения музыкального зала, в котором с 24.12.2024г. по 27.12.2024г. будут проводиться новогодние праздничные мероприятия для каждой группы, в соответствии с утвержденным графиком Приказ № 123-ОД от 12.12.2024г. «Об обеспечении безопасности в период новогодних праздников и нерабочих дней (зимних каникул) 2024-2025 учебного года.»

I. Результаты проверки

В результате проверки музыкального зала установлено, что помещение соответствует требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, а именно:

- Помещение расположено на втором этаже и имеет два выхода, которые оборудованы знаком пожарной безопасности «ВЫХОД», замки дверей находятся в исправном состоянии, не препятствуя свободному выходу.
- Пути эвакуации из помещения свободны, покрытие полов не имеют повреждений и надежно закреплено.
- Помещение оснащено исправными первичными средствами пожаротушения (порошковый огнетушитель ОП-4(3)АВСЕ, противопожарное полотно ПП-600,

- Самоспасатель фильтрующий ГДЗК «ГАРАНТ») в достаточном количестве; от возможных очагов пожара ближайший огнетушитель удален не более чем на 20м.
4. Электроприборы (аппаратура, розетки, сетевые фильтры, выключатели), система автоматической пожарной сигнализации и средства связи, имеющиеся в помещении, исправны и не имеют повреждений.
 5. Гирлянды и иллюминация в помещении исправны.
 6. На дверях и стенах размещены знаки пожарной безопасности.
 7. Возле входа в помещение выведен план эвакуации людей в случае возникновения пожара и чрезвычайной ситуации во время мероприятия.
 8. На период проведения мероприятий, согласно приказа № 123-ОД от 12.12.2024г. назначены: ответственный за пожарную безопасность – зам.зав по АХР Калинина Н.В., ответственный за антитеррористическую безопасность – специалист по кадрам Вырова Е.В.

II. Выводы и предложения

Комиссия решила:

1. Помещение музыкального зала МКДОУ №3 детский сад «Рябинка» готово к проведению новогодних мероприятий.

Председатель комиссии: Желан Калинина Н.В.

Члены комиссии: МХ Вырова Е.В.

Афанасьева Е.А.

Фазилов А.Г.

Ярушиной Н.А.