

АКТ № 2 от 27.05.2025г.

о проведении практической тренировки по эвакуации людей, отработке плана эвакуации
в случае возникновения пожара

I. Установочные данные.

1. Наименование объекта и ведомственная принадлежность МКДОУ № 3 д/с «Рябинка»
2. Фамилия, имя, отчество руководителя объекта Андреевских С.И. – заведующий.
3. Количество одновременно пребывающих в здании людей – 133 чел., количество сотрудников, задействованных для эвакуации - 33 чел.
4. Наличие телефонной связи с пожарной охраной, количество телефонов – 1 мин.

II. Результаты тренировки.

1. Описание вводной: возникновение пожара в музыкальном зале, во время проведения праздничного мероприятия, по причине неполадок с музыкальным оборудованием.
2. Дата «27» мая 2025г., время 10 ч. 02 мин., должность, Ф.И.О. лица получившего вводную зам. зав. по АХР Калинина Н.В., специалист по кадрам Вырова Е.В.
3. Время сообщения о пожаре в пожарную охрану - 1 мин.
4. Время оповещения людей, обслуживающего персонала о пожаре (приведение в действие системы оповещения о пожаре) - 1 мин., тип задействованной системы оповещения
Автоматическая пожарная сигнализация и громкоговорящее голосовое оповещение
(звуковой сигнал, громкоговорящее голосовое оповещение, голосовое оповещение, др.)
5. Количество человек занятых организацией и проведением эвакуации людей - 30 чел.
6. Количество человек занятых тушением возгорания в начальной стадии - 3 чел.
7. Время полной эвакуации - 06 минут, что соответствует расчетному времени эвакуации сотрудников и воспитанников.

Выводы:

1. Практическая тренировка по эвакуации из здания прошла успешно, замечаний нет.

И.о. заведующего Афанасьева Е.А.
(должность, Ф.И.О., проводившего тренировку)

Специалист по кадрам Вырова Е.В.
(должность, Ф.И.О., контролирующего тренировку)

зам. вав по АХР Калинина Н.В.
(должность, Ф.И.О., контролирующего тренировку)
