

# АКТ

## Проверки работоспособности технических средств автоматической передачи извещений о срабатывании или неисправности системы противопожарной защиты в территориальное подразделение противопожарной службы

Объект № 53454

Дата: 27.01.25

Комиссией в составе представителей:

Заказчика МКДОУ №3 Детский сад "Рябинка"

(должности, фамилии, и.о. представителей заказчика, администрации объекта)

Исполнителя ООО "ОКО-Охрана"

Составлен настоящий акт о нижеследующем:

1. Осуществлена проверка работоспособности системы передачи извещений о срабатывании или неисправности системы противопожарной защиты:

От АПС объекта ДЕТСКИЙ САД

расположенного

по адресу п.БИСЕРТЬ, ЧКАЛОВА 35Б

на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) подразделения противопожарной службы:

Пожарная часть ПЧ-277 Бисерть

расположенная

по адресу Бисерть, Ленина, 31

2. Технические средства (тип, наименование устройств автоматической передачи сигнала): ПАК ОКО

3. Результат проверки:

| Вид формируемого сигнала | Источник формирования сигнала | Результат проверки | Время поступления сигнала на ПЦН |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| пожар                    | АПС Объекта                   | получен            | 27.01.25 15:48:22                |

4. Заключение комиссии:

**Оборудование, осуществляющее автоматическую передачу сформированных объектовыми устройствами противопожарной защиты сигналов, в подразделение противопожарной службы находится в работоспособном состоянии.**

Подписи комиссии: Заказчик:

*Зам. зав. п.ч. А.В. Данилова*

Исполнитель: ООО "ОКО-Охрана"

