

Индивидуальный предприниматель Стахеев Евгений Александрович

ИНН 663600218552, ОГРНИП 323665800011320
623340 Свердловская область, пгт. Арти, ул. Кирова д.23
тел. 8(908)901-56-09, E-mail: staheev_arti@mail.ru

АКТ о проведении огнезащитной обработки деревянных конструкций

пгт. Арти

«07» апреля 2025г.

Мы, ниже подписавшиеся комиссия в составе:

Представители исполнителя

Индивидуальный предприниматель - Е.А. Стахеев

Специалист – А.В. Ядрышников

Представители заказчика

Заведующий МКДОУ № 3 д/с «Рябинка» – С.И. Андреевских

составили настоящий акт по огнезащитной обработке деревянных конструкций здания МКДОУ № 3 д/с «Рябинка», расположенного по адресу: **Свердловская область, Нижнесергинский район, пгт. Бисерт, ул. Чкалова, 35 Б**, в соответствии п. 13 Правил противопожарного режима в РФ (ППР), утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020г.:

1. Наименование объекта, адрес: МКДОУ № 3 д/с «Рябинка», Свердловская область, Нижнесергинский район, пгт. Бисерт, ул. Чкалова, 35 Б
2. Сроки проведения огнезащитных работ: с 03.04.2025 г. по 04.04.2025 г.
3. Сведения о выполненных работах: обработка огнезащитным составом деревянных конструкций
- 3.1. Месторасположение защищаемых конструкций: чердачное помещение здания детского сада
- 3.2. Вид: стропила, обрешетка, балки
- 3.3. Подготовка поверхности: очистка от пыли
- 3.4. Огнезащитное средство: «Биопирен МИГ-09», ТУ 2499-039-24505934-2009, С- RU.ПБ25.В.04365
- 3.5. Способ нанесения, расход: пневмораспыления, вручную (кисть, валик), I группа огнезащитной эффективности 600 г/м²
- 3.6. Объем выполненных работ: 1244,88 кв.м
- 3.7. Проверка качества выполненных работ: отбор 8 (восьми) образцов, проверка качества пропитки с помощью прибора ПМП-1 (п.6.4.1.1 ГОСТ Р 53292-2009), заводской номер 547, дата выпуска 2023 г., результат испытаний соответствует
- 3.8. Срок действия огнезащиты: 3 (три) года
- 3.9. Гарантийный срок: 1 (один) год
- 3.10. Дата следующей проверки: 07.04.2026 год

Индивидуальный предприниматель Стахеев Евгений Александрович

ИНН 663600218552, ОГРНИП 323665800011320
623340 Свердловская область, пгт. Арти, ул. Кирова д.23
тел. 8(908)901-56-09, E-mail: staheev_arti@mail.ru

АКТ испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины

пгт. Арти

«07» апреля 2025г.

Мы, ниже подписавшиеся комиссия в составе:

Представители исполнителя

Индивидуальный предприниматель - Е.А. Стахеев

Специалист – А.В. Ядрышников

Представители заказчика

Заведующий МКДОУ № 3 д/с «Рябинка» – С.И. Андреевских

составили настоящий Акт испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины

1. Наименование организации, выполняющей испытания: Индивидуальный предприниматель Стахеев Евгений Александрович
2. Дата проведения испытаний: с 07.04.2025 г. по 07.04.2025 г.
3. Заказчик: МКДОУ № 3 д/с «Рябинка»
4. Основание для проведения испытаний: договор от 31.04.2025 г.
5. Наименование и адрес объекта контроля: здание МКДОУ № 3 д/с «Рябинка», Свердловская область, Нижнесергинский район, пгт. Бисерть, ул. Чкалова, 35 Б.
6. Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку: ИП Стахеев Евгений Александрович Лицензия МЧС России 66-06-2023-001199 (Л014-00101-66/00647351) от 13.04.2023 года, бессрочно
7. Наименование (марка) огнезащитного состава, ТД: состав «Биопирен МИГ-09», ТУ 2499-039-24505934-2009, С-RU.ПБ25.В.04365
8. Тип защищаемых конструкций: деревянные конструкции чердачного помещения здания (стропила, обрешетка)
9. Состояние огнезащитных конструкций (отобранных образцов): удовлетворительное, образцы без дефектов
10. Площадь обработки, условия эксплуатации: 1244,88 кв.м, открытое неотапливаемое помещение
11. Условия проведения испытания: температура воздуха +6,5 С⁰, относительная влажность воздуха 68 %

Номер образца	Место отбора образца	Результат испытаний
1	Деревянные конструкции чердачного помещения (стропильная опора)	соответствует

Новейшие Огнезащитные Русские Технологии

Огнезащита • Антисептики • Декор

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Новейшие Огнезащитные Русские Технологии»
Почтовый адрес: 426077, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 86Б, этаж 1, помещ. 6
тел.: 8 (3412) 909-001, e-mail: info@nort-udm.ru, http://www.nort-udm.ru
ОКПО 51551993, ОГРН 1211800023764, ИНН/КПП 1841102242/184101001

ПАСПОРТ № 3 091 от "16" Марта 2025 г.

Наименование:

Биопирен® (антипирен-антисептик) «МИГ®-09» концентрат
ТУ 2499-039-24505934-2009

EAC

Сертификат соответствия требованиям ТР ЕАЭС «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017): №ЕАЭС RU C-RU.АД63.В.00007/22 выдан 17.10.2022г. органом по сертификации ООО НИЭЦ «Стройтест». Срок действия сертификата до 16.10.2027г.

№ п/п	Номер серии	Дата изготовления	Вид тары	Масса нетто одного места, кг	Количество мест, шт	Масса нетто мест, кг
1	23-016	30.02.2025	Мешок полипропиленовый с вкладышем	25	120	3 000
Всего:					120	3 000

Пломба НОРТ

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателей	ТУ 2499-039-24505934-2009 норма	№ п/п	Номер серии	Фактически по анализу
Внешний вид и агрегатное состояние	Порошок от светло-желтого до светло-коричневого цвета. Допускаются включения темно-коричневого цвета.	1	23-016	Соотв.
Насыпная плотность концентрата, г/см ³	0,75 ... 1,1	1	23-016	0,98
Плотность рабочего раствора при температуре 20 °С, г/см ³	1,085 ... 1,157	1	23-016	1,094
рН среды рабочего раствора	4 ... 5,5	1	23-016	4,35

Основные параметры и характеристики указаны на стр. 2

Хранить в сухих закрытых складских помещениях при температуре от минус 50 до плюс 50 °С. Срок годности 3 года.

Использовать в соответствии с инструкцией по применению в редакции от 17.10.2022 г.

Инструкцию по применению смотри на сайте www.nort-udm.ru

Соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Заключение лаборатории: качество продукции соответствует ТУ 2499-039-24505934-2009.

Фамилия лаборанта Коркина О.А.

М.п. Паспорт оформил Кузнецова К.А.
ФИО, подпись

ООО «НВ-СтройТерминал»

КОПИЯ ВЕРНА

ВЫДАН: 000 300 100 000

КОЛИЧЕСТВО: 300 100 000

ПОДПИСЬ: А.И.И.

© ООО «Новейшие Огнезащитные Русские Технологии» 2 022-2023

стр. 1 из 2

