

Индивидуальный предприниматель Стахеев Евгений Александрович

ИНН 663600218552, ОГРНИП 323665800011320
623340 Свердловская область, пгт. Арти, ул. Кирова д.23
тел. 8(908)901-56-09, E-mail: staheev_arti@mail.ru

АКТ технического обслуживания противопожарных дверей

пгт. Арти

«07» апреля 2025г.

Мы, ниже подписавшиеся комиссия в составе:

Представители исполнителя

Индивидуальный предприниматель - Е.А. Стахеев

Специалист – А.В. Ядрышников

Представители заказчика

Заведующий МКДОУ № 3 д/с «Рябинка» – С.И. Андреевских

составили настоящий акт о проведении технического обслуживания противопожарных дверей в количестве 9 (девяти) штук в здании **МКДОУ № 3 д/с «Рябинка»**, расположенном по адресу: **Свердловская область, Нижнесергинский район, пгт.Бисерть, ул. Чкалова, 35 Б** в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (ППР), утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020г., проведено техническое обслуживание противопожарных дверей:

№ п/п	Модель противопожарной двери	Место установки	Серийный номер	Заключение по результатам технического обслуживания
1.	ООО «Инко» ДПМ – IE60	Коридор 1 этаж	755	соответствует
2.	ООО «Инко» ДПМ – IE60	Коридор 1 этаж	754	соответствует
3.	ООО «Инко» ДПМ – IE60	Помещение электрощитовой	762	соответствует
4.	ООО «Инко» ДПМ – IE60	Склад продуктов	753	соответствует
5.	ООО «Инко» ДПМ – IE60	Коридор 2 этаж	756	соответствует
6.	ООО «Союзоргтехстрой» ДПМ – IE60	Складское помещение (костюмерная)	25060	соответствует
7.	ООО «Инко» ДПМ – IE60	Складское помещение 1 этаж	751	соответствует

8.	ООО «Союзоргтехстрой» ДПМ - IE60	Прачечная	8860	соответствует
9.	ООО «Союзоргтехстрой» ДПМ - IE60	Прачечная	2420	соответствует

В ходе технического обслуживания противопожарных дверей, установлено следующее:

- двери не имеют сквозных щелей и отверстий;
- уплотнители между дверными коробками и дверными полотнами прилегают, находятся в исправном состоянии;
- навесы не имеют механических повреждений, смазаны;
- замки не имеют механических повреждений и работают исправно;
- вмятин, погнутостей и нарушение целостности конструктивных элементов дверей не обнаружено.

Заключение комиссии: Противопожарные двери в количестве **9 (девяти)** штук соответствуют предъявляемым требованиям и пригодны к дальнейшей эксплуатации.

Лицензия МЧС России № 66-06-2023-001199 (Л014-00101-66/00647351) от 13.04.2023 г.

Представители исполнителя

Индивидуальный предприниматель

Специалист




Е.А. Стахеев

А.В. Ядрышников

Представитель заказчика

Заведующий МКДОУ № 3 д/с «Рябинка»



С.И. Андреевских