

Индивидуальный предприниматель Стахеев Евгений Александрович

ИНН 663600218552, ОГРНИП 323665800011320
623340 Свердловская область, пгт. Арти, ул. Кирова д.23
тел. 8(908)901-56-09, E-mail: staheev_arti@mail.ru

АКТ проверки системы молниезащиты

пгт. Арти

«07» апреля 2025г.

Мы, ниже подписавшиеся комиссия в составе:

Представители исполнителя

Индивидуальный предприниматель - Е.А. Стахеев
Специалист – А.В. Ядрышников

Представители заказчика

Заведующий МКДОУ № 3 д/с «Рябинка» – С.И. Андреевских

составили настоящий акт проверки системы молниезащиты объекта МКДОУ № 3 д/с «Рябинка», расположенного по адресу: **Свердловская область, Нижнесергинский район, пгт. Бисерть, ул. Чкалова, 35 Б.**

Климатические условия при проведении измерений:

Температура воздуха: **+6,5° С.** Влажность воздуха: **72%.** Атмосферное давление: **754 мм, рт. ст.**

Цели измерений (испытаний) – эксплуатационные

(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)

1. Характер грунта: влажный

(влажный, средней влажности, сухой)

2. Кол-во осадков, предшествующее моменту измерения в течение 3-х дней: незначительные

(очень большие, большие, незначительные)

3. Результаты измерений:

№ п/п	Тип молниеприемника, их количество	Количество токоотводов	Тип ЗУ (совмещенное, отдельное)	Сечение (диаметр) токоотводов	Состояние сварных соединений	Состояние болтовых соединений	Сопротивление ЗУ	Заключение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пассивный, стержневой, 3шт.	3	отдельное	8 мм	исправно	-	2 Ом	соответствует

4. Измерения проведены приборами:

-Мультиметр RGK DM-12
-Мегаомметр RGK RT-25

- Термогигрометр, RGK TH-10
- Штангенциркуль RGK SCM-150
- Рулетка RGK R-3
- Барометр-анероид метеорологический БАММ-1

ВЫВОД: Система молниезащиты объекта находится в исправном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации.

Лицензия МЧС России № 66-06-2023-001199 (Л014-00101-66/00647351) от 13.04.2023 г.

Представители исполнителя

Индивидуальный предприниматель

Специалист

Представитель заказчика

Заведующий МКДОУ № 3 д/с «Рябинка»



Е.А. Стахеев

А.В. Ядрышников



A handwritten signature in blue ink, written over the faint stamp.

С.И. Андреевских