

Индивидуальный предприниматель Стахеев Евгений Александрович

ИНН 663600218552, ОГРНИП 323665800011320
623340 Свердловская область, пгт. Арти, ул. Кирова д.23
тел. 8(908)901-56-09, E-mail: staheev_arti@mail.ru

АКТ очистки и проверки вентиляционных каналов

пгт. Арти

«07» апреля 2025г.

Мы, ниже подписавшиеся комиссия в составе:

Представители исполнителя

Индивидуальный предприниматель - Е.А. Стахеев
Специалист – А.В. Ядрышников

Представители заказчика

Заведующий МКДОУ №3 д/с «Рябинка» – С.И. Андреевских

составили настоящий акт очистки и проверки вентиляционных каналов в здании **МКДОУ №3 д/с «Рябинка»**), расположенного по адресу: **Свердловская область, Нижнесергинский район, пгт.Бисерть, ул. Чкалова, 35 Б**, в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ (ППР), утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020г.; проведена проверка работоспособности вентиляционного канала:

Вентиляционные каналы, №	Материал изготовления	Сечение канала, мм	Наличие тяги в канале, м/с	Температура, С	Исправность
Вентиляционный канал №1 (пищевая)	металл	Диаметр 350	Есть, 2,79 (механическая)	25,4	соответствует ГОСТ 30494-2011
Вентиляционный канал №2 (прачечная)	металл	Диаметр, 250	Есть, 4,50 (механическая)	23,9	соответствует ГОСТ 30494-2011
Вентиляционный канал №3 (игровая 8 группа)	кирпич	230х300	Есть, 0,82 (естественная)	23,2	соответствует ГОСТ 30494-2011
Вентиляционный канал №4 (игровая 7 группа)	кирпич	350х350	Есть, 1,14 (естественная)	23,4	соответствует ГОСТ 30494-2011

Замеры произведены следующим оборудованием:
Термоанемометр «RGK AM-20»

Рулетка RGK R3, 3м

Механический штангенциркуль RGK SCM-150, 150 мм

Цифровой термогигрометр RGK TH-10

ВЫВОД: Система вентиляции находится в исправном состоянии. Вентиляционные каналы очищены от пыли, горючих отложений. Вытяжные отверстия вентиляционных воздуховодов оборудованы решетками. Тяга в каналах в день проверки хорошая.

Лицензия МЧС России № 66-06-2023-001199 (Л014-00101-66/00647351) от 13.04.2023 г.

Представители исполнителя

Индивидуальный предприниматель

Специалист



Е.А. Стасеев

А.В. Ядрышников

Представитель заказчика

Заведующий МКДОУ №3 д/с «Рябинка»



С.И. Андрейевских