

ООО «ИПЭК»
623119 г. Первоуральск, ул. Береговая, 10А - 29.
Р/с 40702810316420100679 Уральский
Банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург
К/с 30101810500000000674 БИК 046577674
ИНН 6625026846 КПП 662501001
ОКПО 27721845 ОКОНХ 61110


Заведующей
МКДОУ № 3 д/с «Рябинка»
С.И. Андреевских

16.06. 2025 г. № 42

Акт проверки технического состояния электрических плит, холодильного оборудования:

1. Сопротивление изоляции электропроводки электрических плит, холодильного оборудования соответствует требованиям ПТЭЭП и паспортам по руководству и эксплуатации электрических плит, холодильного оборудования и составляет более 2 Мом;
2. Сопротивление переходных контактов защитных проводников $< 0,1$ Ом;
3. Приборы управления и светосигнальная арматура находятся в работоспособном состоянии.

Директор ООО «ИПЭК»



Федорук В.П.