Утверждаю
Заведующий МКДОУ №3
д/с «Рябинка»
_____ С.И. Андреевских
« 04 » июля 2025 г.

АКТ

Проверки наличия и исправности первичных средств пожаротушения
МКДОУ №3 д/с «Рябинка»

Комиссия в составе:
председателя: зам.зав. по АХР, Калининой Н.В.;
и членов комиссии:
- специалист по кадрам, Вырова Е.В.
- рабочий по комплексному обслуживанию здания, Фазылов А.Г.

Произвела визуальный осмотр первичных средств пожаротушения:

1.Из 4 пожарных кранов, все 4 исправны и находятся в рабочем состоянии, что подтверждает проверка специальной организации ИП Стахеев Е.А.(АКТ от 07.04.2025г.) Металлические пожарные шкафы закрыты, ключ находится под стеклом.

2.Пожарный щит закрытый металлический ЕВРО соответствует техническим характеристикам, укомплектован, согласно противопожарным нормам и правилам (ПП-1479 РФ):

лопата штыковая 1 шт.,
лопата совковая 1 шт.,
багор 1 шт.,
лом 1 шт.,
огнетушитель ОП-3 2 шт.,
ведро 2 шт., ящик наполнен песком.

3.В учреждении находится 21 огнетушитель порошковый ОП-4. Все огнетушители опломбированы, все записи в журнале по учету огнетушителей внесены. Огнетушители находятся в соответствующих, с планом, местах (План тушения пожара)., АКТ от07.04.2025г.

4. Противопожарные полотна ПП-600: повреждений нет, состояние удовлетворительное.

5.Самоспасатель фильтрующий « Газодымозащитный комплект «ГАРАНТ – 1», целостность упаковки сохранена.

Вывод:
Первичные средства пожаротушения МКДОУ № 3 д/с «Рябинка» находятся в работоспособном состоянии.

Председатель комиссии: Калинина Н.В. _____
Члены комиссии: Вырова Е.В. _____
Фазылов А.Г. _____