

AKT

Проверки наличия и исправности первичных средств пожаротушения МКДОУ №3 д/с «Рябинка»

Комиссия в составе:

председателя: зам.зав. по АХР, Калининой Н.В.;

и членов комиссии:

- специалист по кадрам, Вырова Е.В.
- рабочий по комплексному обслуживанию здания, Фазылов А.Г.

Произвела визуальный осмотр первичных средств пожаротушения:

- 1.Из 4 пожарных кранов, все 4 исправны и находятся в рабочем состоянии, что подтверждает проверка специальной организации ИП Стахеев Е.А.(АКТ от 07.04.2025г.) Металлические пожарные шкафы закрыты, ключ находится под стеклом.
- 2.Пожарный щит закрытый металлический ЕВРО соответствует техническим характеристикам, укомплектован, согласно противопожарным нормам и правилам (ПП-1479 РФ):

лопата штыковая 1 шт.. лопата совковая 1 шт., багор 1 шт., лом 1 шт., огнетушитель ОП-3 2 шт., ведро 2 шт., ящик наполнен песком.

- 3.В учреждении находится 21 огнетушитель порошковый ОП-4. Все огнетушители опломбированы, все записи в журнале по учету огнетушителей внесены. Огнетушители находятся в соответствующих, с планом, местах (План тушения пожара) АКТ от 07.04.2025г.
 - 4. Противопожарные полотна ПП-600: повреждений нет, состояние удовлетворительное.
- 5.Самоспасатель фильтрующий « Газодымозащитный комплект «ГАРАНТ 1», целостность упаковки сохранена.

Первичные средства пожаротушения МКДОУ № 3 д/с «Рябинка» находятся в работоспособном состоянии.

Председатель комиссии: Калинина Н.В. *Жашей* Члены комиссии: Вырова Е.В.

Фазылов А.Г.