Утверждаю
Заведующий МКДОУ №3
д/с «Рябинка»
_____ С.И. Андреевских
« 25 » августа 2025 г.

АКТ

Проверки помещений и территории МКДОУ № 3 детский сад «Рябинка» на предмет пожарной и антитеррористической безопасности

Комиссия в составе:
- зам.зав.по АХР, Калинина Н.В.
- специалист по кадрам, Вырова Е.В.
- рабочий по комплексному облуживанию и ремонту здания, Фазылов А.Г.

В процессе обследования проверены:
- электрическая часть: розетки, выключатели – находятся в исправном состоянии;
- первичные средства тушения: огнетушители. ПК – находятся в исправном состоянии (АКТ от 07.04.2025г. ИП Стахеев Е.А.);
- эвакуационные выходы свободны, не загромождены;
- автоматические установки пожарной сигнализации и речевого оповещения – в исправном состоянии;
- кнопка тревожного вызова – исправном состоянии;
- система видеонаблюдения – исправна частична, нужно заменить две внутренние камеры видеонаблюдения;
- посторонние предметы на территории учреждения отсутствуют;
- ограждение без повреждений;
- видеодомофон на центральном входе учреждения – в исправном состоянии;
- ворота для хозяйственных нужд – закрыты на замок, ключ у охраны;
- освещение территории – все светильники работают исправно;
- вход в подвал закрыт на замок, ключ в ключнице с доступом сотруднику охраны, лестница в подвал не загромождена.

Подписи: _____ Калинина Н.В.
_____ Вырова Е.В.
_____ Фазылов А.Г.