


**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 3  
детский сад «Рябинка»**



Утверждаю  
Заведующий МКДОУ №3  
д/с «Рябинка»  
С.И. Андреевских  
«18» мая 2026 г.

**АКТ**

**Проверки и осмотра технического состояния здания и территории  
МКДОУ № 3 детский сад «Рябинка»**

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

- зам.зав.по АХР Калинина Н.В.

Члены комиссии:

- специалист по кадрам, Вырова Е.В.

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, Фазылов А.Г.

провела текущий осмотр здания, конструктивных элементов, инженерных сетей (канализация, водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение).

Результаты:

- система холодного водоснабжения - в рабочем состоянии;
- канализация (запорная арматура, сети) - дефектов не выявлено;
- система электроснабжения – в исправном состоянии;
- система централизованного отопления (радиаторы, запорная арматура) – дефектов не выявлено, температура в помещении в норме (+22° - + 24°), отопление отключено на летний период;
- установка для обеззараживания воды – работает без замечаний, 27.02.2026г. была произведена ревизия очистительной установки воды, замена комплектующих Ф-ра ФОВ 1054, ревизия UV-1, UV-12; вода в норме (Протокол испытаний № 66-01-11/01765-26, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)
- отмостка – состояние удовлетворительное;
- дорожки подметаются, посторонний мусор, сухие ветки убраны;
- кустарники подстрижены, стволы обработаны, проведена аккарицидная обработка открытой территории (Акт выполненных работ от 14.05.26г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)
- состояние территории детского сада удовлетворительное, игровые участки убираются от мусора и сухих веток, посторонних и опасных для детей предметов;
  - в вентиляционных каналах при осмотре постороннего мусора и пыли не обнаружено,
  - вентиляции в прачечной и на пищеблоке исправны;
  - видимых повреждений в отделке здания не наблюдается;
  - кровля нуждается в ремонте;
  - подвальное помещение не имеет пожароопасных предметов, замки в исправном состоянии, ключи находятся в ключнице в свободном доступе.

Подписи:

Калинина Н.В.

Вырова Е.В.

Фазылов А.Г.