

**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 3
детский сад «Рябинка»**



Утверждаю
Заведующий МКДОУ №3
д/с «Рябинка»
С.И. Андреевских
« 18 » мая 2026 г.

АКТ

***Проверки помещений и территории МКДОУ № 3 детский сад «Рябинка»
на предмет пожарной и антитеррористической безопасности***

Комиссия в составе:

председатель комиссии:

- зам.зав.по АХР – Калинина Н.В.

члены комиссии:

- специалист по кадрам – Вырова Е.В.

- рабочий по комплексному обслуживанию здания – Фазылов А.Г.

В процессе обследования проверены:

- электрическая часть: розетки, выключатели – находятся в исправном состоянии;
- первичные средства тушения: огнетушители. ПК – находятся в исправном состоянии (АКТ от 22.04.2026г. ИП Стахеев Е.А.);
- эвакуационные выходы свободны, не загромождены;
- автоматические установки пожарной сигнализации и речевого оповещения – в исправном состоянии;
- кнопка тревожного вызова – исправном состоянии;
- система видеонаблюдения – исправна частично, нужно заменить 2 внутренние камеры видеонаблюдения и 2 наружные камеры видеонаблюдения (переговоры о диагностике системы видеонаблюдения, с последующим ремонтом и заменой комплектующих, ведутся с «Корпорацией безопасности»);
- посторонние предметы на территории учреждения отсутствуют;
- ограждение без повреждений;
- видеодомофон на центральном и запасном входах учреждения – в исправном состоянии;
- ворота для хозяйственных нужд – закрыты на замок, ключ у охраны;
- освещение территории – все светильники работают исправно;
- вход в подвал закрыт на замок, ключ в ключнице с доступом сотруднику охраны, лестница в подвал не загромождена.

Подписи: _____ Калинина Н.В.

_____ Вырова Е.В.

_____ Фазылов А.Г.